

T.C
EGE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


Rapor Tarihi : 04.02.2014
Rapor No : 14012201

R A P O R

ÇET-SAN PLASTİK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.'nin 22.01.2014 tarihli yazısı ile birlikte gönderilen dört adet ürün numunesi üzerinde istenen "halojen içeriği testi (üç üründe) ve "alev yaymazlık testi" (dört üründe) yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

<u>ÜRÜN GRUBU</u>	<u>ÜRÜN KODU</u> (Referans)	<u>ÜRÜN ADI</u>	<u>HALOJEN İÇERİĞİ TESTİ</u>	<u>ALEV YAYMAZLIK TESTİ</u>
DESİRE SERİSİ W. OTOMAT KUTULARI	WKH.05091	9'lu W.Otomat Kutusu S.Ü.	Halojen İçermiyor	Alev Yaymıyor
DESİRE SERİSİ W. OTOMAT KUTULARI	WKH.05092	9'lu W.Otomat Kutusu S.A.	Halojen İçermiyor	Alev Yaymıyor
POLİKARBONAT KOMBİNASYON KUTULARI	KBH.0070-1	4'lü Kombinasyon Kutusu Delikli	Test Yapılmadı	Alev Yaymıyor
TERMOPLASTİK BUATLAR	KBH.0012	250x195x96 Termoplastik Buat	Halojen İçermiyor	Alev Yaymıyor


Dr.Gökhan KÖK


Prof.Dr.Hüseyin ANIL

T. C. EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
35100 Bornova-İZMİR

Tel ve Fax: 0232-388 82 64